

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN AN DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **809** /UBND-KTHT

An Dương, ngày **04** tháng **4** năm 2024

V/v xử lý các công trình thụ hưởng ngân sách nhà nước vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch;
- Công an huyện;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện;
- Ban Quản lý chợ Hồ.

Thực hiện Công văn số 530/UBND-NCKTGS ngày 15/3/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xử lý các công trình thụ hưởng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch Chủ trì, phối hợp cùng các phòng, ban, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phương án bố trí nguồn kinh phí để thực hiện, giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện để khắc phục các vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) **trong tháng 4/2024.**

2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo Chủ trì, phối hợp cùng các phòng, ban, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát các công trình hiện đang sử dụng, hoạt động tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn:

- Trường hợp chưa thực hiện thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy và chưa nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (Danh sách tại Phụ lục I gửi kèm): Tập trung phối hợp các đơn vị hoàn thiện hồ sơ để thẩm duyệt thiết kế, bổ sung, khắc phục những yêu cầu về phòng cháy chữa cháy để tổ chức nghiệm thu theo

quy định; Trường hợp vượt quá thẩm quyền, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện để giải quyết dứt điểm.

- Trường hợp không thuộc đối tượng quy định phải thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (*Danh sách tại Phụ lục II gửi kèm*) hiện đang hoạt động nhưng không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định: Tập trung phối hợp các đơn vị cải tạo, lắp đặt, bổ sung hệ thống phòng cháy chữa cháy để khắc phục và đảm bảo phòng cháy chữa cháy theo quy định. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện để giải quyết dứt điểm.

- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (*qua phòng Kinh tế và Hạ tầng*) **trước ngày 10/6/2024.**

3. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện, Ban Quản lý chợ Hồ căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư, địa bàn đơn vị quản lý rà soát Danh sách tại Phụ lục I, II.

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ để thẩm duyệt thiết kế, bổ sung, khắc phục những yêu cầu về phòng cháy chữa cháy để tổ chức nghiệm thu theo quy định đối với các công trình theo Danh sách tại Phụ lục I hoàn thành **xong trong tháng 5/2024**. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, khẩn trương báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để giải quyết dứt điểm.

- Tập trung cải tạo, lắp đặt, bổ sung hệ thống phòng cháy chữa cháy để khắc phục và đảm bảo phòng cháy chữa cháy theo quy định đối với các công trình theo Danh sách tại Phụ lục II. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, khẩn trương báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để giải quyết dứt điểm.

- Tổ chức họp kiểm điểm, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý theo quy định.

- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (*qua phòng Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế và Hạ tầng*) **trong tháng 5/2024.**

4. Giao Công an huyện:

- Tập trung rà soát việc khắc phục theo Danh sách tại Phụ lục I, II (*gửi kèm theo*).

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các quy định đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định.

5. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 25/6/2024.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu trên khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ./ m

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lê Văn Cường;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Cường

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH THỤ HƯỚNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯA VÀO SỬ DỤNG NHƯNG CHƯA ĐƯỢC NGHIỆM THU VỀ PCCC
(Kèm theo Công văn số /UBND-KTHT ngày /4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện)

STT	Tên dự án, công trình	Tên chủ đầu tư/đơn vị sử dụng và văn bản	Địa điểm xây dựng công trình	Quy mô, tính chất hoạt động công trình thuộc diện thẩm duyệt	Năm đi vào hoạt động/năm cải tạo, xây mới của hạng mục thuộc diện thẩm duyệt	Tình trạng hoạt động				Nội dung không đảm bảo an toàn PCCC (lỗi thoát nạn, chống sét, giải pháp ngăn cháy, ngăn khói, trang bị phương tiện PCCC)
						Tạm đình chỉ	Đình chỉ hoạt động	Đang hoạt động	Dừng hoạt động	
1	Trường mầm non An Hồng	UBND huyện An Dương	Xã An Hồng, huyện An Dương	Khu vực dãy nhà A có diện tích mặt bằng khoảng 360m ² , được xây dựng với kiến trúc 02 tầng. 01 cầu thang; Khu vực nhà B có diện tích mặt bằng khoảng 600m ² , được xây dựng 02 tầng (3600m ³). 01 cầu thang; Khu vực dãy nhà C có diện tích mặt bằng khoảng 180m ² , được xây dựng 03 tầng (1620m ³). 01 cầu thang.	Đưa vào hoạt động năm 1999			x		- Các nhà đều chưa tiến hành thẩm duyệt thiết kế về PCCC (căn cứ phụ lục III Nghị định 35/2003/NĐ-CP, 46/2012/NĐ-CP, phụ lục IV Nghị định 79/2014/NĐ-CE phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP); - Các nhà đều thiếu 01 cầu thang thoát nạn (theo TCVN 2622:1995, TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023); - Dãy nhà C chưa lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy vách tường (theo TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023)
2	Trường mầm non An Hưng	UBND huyện An Dương	Xã An Hưng, huyện An Dương	- Điểm Nam Hoa: - Khu vực dãy nhà lớp học có diện tích mặt bằng khoảng 435m ² , được xây dựng 02 tầng. (1305m ³). 01 cầu thang - Khu vực nhà hiệu bộ có diện tích mặt bằng khoảng 400m ² , được xây dựng 02 tầng (2400m ³). 01 cầu thang	Đưa vào hoạt động năm 2003			x		- Các nhà đều chưa tiến hành thẩm duyệt thiết kế về PCCC (căn cứ phụ lục III Nghị định 35/2003/NĐ-CP, 46/2012/NĐ-CP, phụ lục IV Nghị định 79/2014/NĐ-CP phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP)
3	Trường mầm non Đại Bản	UBND huyện An Dương	Xã Đại Bản, huyện An Dương	- Điểm trường Tân Thanh: Dãy nhà 03 tầng: được xây dựng với diện tích khoảng 376m ² . (3384m ³). 01 cầu thang (nối thông tầng 2, tầng 2 dù 2 thang). Dãy nhà 02 tầng: được xây dựng với diện tích	Dãy nhà 03 tầng xây dựng 2011, Dãy nhà 02 tầng xây dựng 2003			x		- Các nhà đều chưa tiến hành thẩm duyệt thiết kế về PCCC (căn cứ phụ lục III Nghị định 35/2003/NĐ-CP, 46/2012/NĐ-CP, phụ lục IV Nghị định 79/2014/NĐ-CE phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP); - Tầng 3 nhà 3 tầng điểm Tân Thanh thiếu 01 cầu thang thoát nạn (Căn cứ

			92m2. (552m3). 01 cầu thang/nhà (đủ 02 thang) số học sinh: 461 người						QCVN 06:2010, QCVN 06:2020, QCVN 06:2021, QCVN 06:2022, Sửa đổi 1:2023);
4	Trường mầm non Đại Bản	UBND huyện An Dương	Xã Đại Bản, huyện An Dương	- Điểm trường Xuyên Đông: Có tổng diện mặt bằng khoảng 1900m2 bao gồm các khu vực sau: 01 dãy nhà 01 tầng có diện tích khoảng 128m2 (384m3) số học sinh: 174 người	Dưa vào hoạt động năm 2010			x	- Tất cả khối nhà đều chưa lắp báo cháy tự động (căn cứ 3890:2009, TCVN 3890:2023); Điểm Tân Thanh các nhà liền khối chưa lắp đặt hệ thống cấp nước trọng nhà (Cắt cứ TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023).
5	Trường mầm non Đại Bản	UBND huyện An Dương	Xã Đại Bản, huyện An Dương	- Điểm trường Duyên Hải: 01 dãy nhà 02 tầng có diện tích mặt bằng khoảng 350m2 (2100m3). 02 cầu số học sinh: 187 người	Dưa vào hoạt động năm 2011			x	Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC (theo quy định tại pl lực III Nghị định 35/2003/NĐ-CP, phụ lục III nghị định 46/2012/NĐ-CP, phụ lục IV nghị định 79/2014/NĐ-CP phụ lục V nghị định 136/2020/NĐ-CP); Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động (chợ kiên cố, bán kiên cố), cấp nước chữa cháy (khối tích hơn 5.000m3). (căn cứ TCVN 2622:1995, 6161:1996, TCVN 3890:20:)
6	Chợ Hồ	UBND huyện An Dương	Xã An Hưng, huyện An Dương	Nhà chợ chính: 1260m2 (7560m3); Khu bán thực phẩm: 357m2; Khu bán hàng ăn: 115m2; lán để xe: 200m2; Khu vành đai: 180m2	Xây dựng năm 1999, đi vào hoạt động 2001. Năm 2006 cải tạo sửa chữa		đã định chi 65 gian hàng trong nhà chợ chính	x	- Chưa thẩm duyệt thiết kế, chưa nghiệm thu về PCCC (theo phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP);
7	Trường mầm non Đồng Thái	UBND huyện An Dương	Xã Đồng Thái, huyện An Dương	Tổng diện tích đất 9630 m2: - Dãy nhà 2 tầng có 6 phòng học được sửa chữa cải tạo vào tháng 3/2021, 02 cầu thang Tổng số cháu: 678 cháu	Đi vào hoạt động năm 1983, lần sửa chữa, cải tạo gần nhất là năm 2021			x	- Các nhà đều chưa lắp đặt hệ thống báo cháy (theo TC TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023)
8	Trường mầm non Hồng Thái	UBND huyện An Dương	Xã Hồng Thái, huyện An Dương	Tổng diện tích mặt bằng 8000 m2, gồm 02 dãy nhà 02 tầng - Nhà A 10 phòng học xây dựng năm 2017 - Nhà chức năng xây dựng năm 2020 - 02 cầu thang	Nhà A năm 2017 Nhà B năm 2020			x	- Chưa thẩm duyệt thiết kế, chưa nghiệm thu về PCCC (theo phụ lục IV Nghị định 79/2014/NĐ-CP, phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP); - Các nhà đều chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động (theo TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023)

9	Trường mầm non Nam Sơn	UBND huyện An Dương	Xã Nam Sơn, huyện An Dương	Tổng diện tích mặt bằng khoảng 3983m ² . Dây nhà lớp học C: Xây dựng 02 tầng, diện tích 230 m ² (5 lớp học với 200 cháu). 01 cầu thang, hành lang các tầng được nối thông sang với dây khác	2015				x		- Chưa thẩm duyệt thiết kế, chưa nghiệm thu về PCCC (theo phụ lục IV Nghị định 79/2014/NĐ-CP, phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP); - các nhà đều chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động (theo TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023)
10	Trường mầm non Hồng Phong	UBND huyện An Dương	Xã Hồng Phong, huyện An Dương	Cơ sở 1 (thôn Hoàng Lâu) có tổng diện tích mặt bằng khoảng 13000m ² - Dây nhà dạy học 02 tầng, (01 cầu thang) diện tích mặt bằng 529m ² , nhà bếp 01 tầng diện tích mặt bằng 207m ² , nhà xe và phụ trợ khác (220 cháu) - Dây học 02 tầng có 01 cầu thang	2020				x		Chưa thẩm duyệt thiết kế, chưa nghiệm thu về PCCC (theo phụ lục IV Nghị định 79/2014/NĐ-CP, phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP - Dây nhà 02 tầng thiếu 01 lối thoát nạn (căn cứ theo TCVN 2622:1995, QCVN 06:2010, QCVN06:2020, QCVN 06:2021, QCVN 06:2022, Sửa đổi 1:2023). - Các nhà đều chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động theo TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023)
11	Trường mầm non Hồng Phong	UBND huyện An Dương	Xã Hồng Phong, huyện An Dương	Cơ sở 2 (thôn Hà Đổ) có tổng diện tích mặt bằng khoảng 1350m ² - Dây nhà dạy học 02 tầng có diện tích mặt bằng 360m ² - Dây nhà 01 tầng có diện tích mặt bằng 145m ² (280 cháu) - Dây học 02 tầng có 01 cầu thang	- Dây nhà dạy học 02 tầng sử dụng năm 2004 - Dây nhà 01 tầng được chuyển giao (chuyển công năng) sử dụng từ nhà văn hóa năm 2018				x		- Chưa thẩm duyệt thiết kế, chưa nghiệm thu về PCCC (theo nghị định 35/2003/NĐ-CP, phụ lục III nghị định 46/2012/NĐ-CP, phụ lục IV nghị định 79/2014/NĐ-CP, phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP); - Dây nhà 02 tầng thiếu 01 lối thoát nạn (căn cứ theo TCVN 2622:1995, QCVN 06:2010, QCVN06:2020, QCVN 06:2021, QCVN 06:2022, Sửa đổi 1:2023). - Nhà này 1 tầng cải tạo đổi công năng từ năm 2018, chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động (theo TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023)
12	Trường mầm non Quốc	UBND huyện An Dương	Xã Quốc Tuấn, huyện An Dương	- 01 dây nhà dạy học 02 tầng, diện tích mặt bằng 500m ² (270 cháu). Có 01 cầu thang, hành lang các tầng được nối thông với dây nhà khác	2003				x		- Chưa thẩm duyệt thiết kế, chưa nghiệm thu về PCCC (theo phụ lục III Nghị định 35/2003/NĐ-CP, Nghị định 136/2020/NĐ-CP)

Tuần										
13	Trưởng mầm mầm non Đặng Cương	UBND huyện An Dương	Xã Đặng Cương, huyện An Dương	- 01 dãy nhà dạy học 02 tầng, diện tích mặt bằng 350m ² ; (183 chầu). 01 cầu thang - 01 dãy nhà dạy học 02 tầng, diện tích mặt bằng 360m ² (186 chầu). 01 cầu thang. Hành lang các tầng của các dãy nhà được nối thông với nhau	Dãy nhà dạy học 02 tầng 350m ² năm 2005; Dãy nhà dạy học 02 tầng 360m ² năm 2016					- Chưa thẩm duyệt thiết kế, chưa nghiệm thu về PCCC (theo phụ lục III Nghị định 35/2003/NĐ-CP, Nghị định 136/2020/NĐ-CP; phụ lục IV nghị định 79/2014/NĐ-CP, phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP) - Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động và hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà theo TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023)
14	Trưởng tiểu học Bắc Sơn	UBND huyện An Dương	Xã Bắc Sơn, huyện An Dương	Dãy nhà dạy học 03 tầng, diện tích mặt bằng 800m ² (7200m ³). 02 cầu thang.	2018			x		- Chưa thẩm duyệt thiết kế, chưa nghiệm thu về PCCC theo phụ lục IV nghị định 79/2014/NĐ-CP, Nghị định 136/2020/NĐ-CP); - Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động (TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023)
15	Trưởng mầm mầm non Lê Lợi	UBND huyện An Dương	Xã Lê Lợi, huyện An Dương	Dãy nhà dạy học 02 tầng, diện tích mặt bằng 500m ² (450 chầu). 01 cầu thang, Hành lang các tầng của các dãy nhà được nối thông với nhà khác	2017			x		- Chưa thẩm duyệt thiết kế, chưa nghiệm thu về PCCC (theo phụ lục IV nghị định 79/2014/NĐ-CP, Nghị định 136/2020/NĐ-CP); - Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động (TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023)
16	Trưởng mầm mầm non Bắc Sơn	UBND huyện An Dương	Xã Bắc Sơn, huyện An Dương	Dãy 2 nhà dạy học 02 tầng, diện tích mặt bằng 400m ² (416 chầu). 01 cầu thang, Hành lang các tầng của các dãy nhà được nối thông với nhà khác	2013			x		- Chưa thẩm duyệt thiết kế, chưa nghiệm thu về PCCC (theo phụ lục IV Nghị định 79/2014/NĐ-CP, Nghị định 136/2020/NĐ-CP); - Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động (TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023)
17	Trưởng mầm mầm non An Đông 1	UBND huyện An Dương	Thôn Vĩnh Khê, xã An Đông, huyện An Dương	Điểm trường thôn Vĩnh Khê: Diện tích mặt bằng là 1243m ² . - Dãy nhà dạy học 02 tầng có diện tích mặt bằng là 250m ² . (290 chầu). 02 cầu thang	2003			x		- Chưa thẩm duyệt thiết kế, chưa nghiệm thu về PCCC (theo phụ lục III Nghị định 35/2003/NĐ-CP, Nghị định 136/2020/NĐ-CP); - Nhà 02 tầng điểm thôn Cai Trất thiếu 01 lối thoát nạn (căn cứ TCVN 2622:1995, QCVN 06:2010,

18	Trưởng mầm mầm non An Đồng 1	UBND huyện An Dương	Thôn Cải Tất, xã An Đồng, huyện An Dương	Điểm trường thôn Cải Tất có diện tích mặt bằng 1017m ² . Xây dựng 01 dãy nhà 02 tầng có diện tích mặt bằng 200m ² . (260 cháu). 01 cầu thang	2004					QCVN06:2020, QCVN 06:2021, QCVN 06:2022, Sửa đổi 1:2023)
19	Trưởng mầm mầm non An Đồng 2	UBND huyện An Dương	Thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương	Điểm trường thôn An Dương có Diện tích mặt bằng là 1400m ² . ; Xây dựng dãy nhà dạy học 02 tầng có diện tích mặt bằng là 450m ² . (260 cháu). 01 cầu thang	2012			x		- Chưa thẩm duyệt thiết kế, chưa nghiệm thu về PCCC (theo phụ lục III Nghị định 35/2003/NĐ-CP, phụ lục III nghị định 46/2012/NĐ-CP, phụ lục IV nghị định 79/2014/NĐ-CP, phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CF
20	Trưởng mầm mầm non An Hòa	UBND huyện An Dương	Thôn Ngô Dương, xã An Hòa, huyện An Dương	Điểm trường Thôn Ngô Dương: Xây dựng 02 dãy nhà dạy học 02 tầng mỗi dãy có diện tích là 200m ² và 240m ² . (267 cháu) 01 cầu thang	2012			x		- Chưa thẩm duyệt thiết kế, chưa nghiệm thu về PCCC (theo phụ lục III Nghị định 35/2003/NĐ-CP, phụ lục III nghị định 46/2012/NĐ-CP, phụ lục IV nghị định 79/2014/NĐ-CP, Nghị định 136/2020/NĐ-CP); - Điểm trường thôn Ngô Dương thiếu 01 lối thoát nạn (QCVN 06:2010, QCVN06:2020, QCVN 06:2021, QCVN 06:2022, Sửa đổi 1:2023) - Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động (TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023)
21	Trưởng mầm mầm non An Hòa	UBND huyện An Dương	Thôn Ngô Dương, xã An Hòa, huyện An Dương	Điểm trường thôn Tinh Thủy: Xây dựng 01 dãy nhà dạy học 01 tầng có diện tích mặt bằng là 150m ² . (144 cháu).	2021			x		- Chưa thẩm duyệt thiết kế, chưa nghiệm thu về PCCC (theo phụ lục IV nghị định 79/2014/NĐ-CP, Nghị định 136/2020/NĐ-CP) - Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động và hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà theo TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023)
22	Trung tâm y tế huyện An Dương	UBND huyện An Dương	Tổ 3, thị trấn An Dương	Khu khám bệnh trung tâm 03 tầng có diện tích mặt bằng 710m ² , 7.000m ³ , (Trên 21 giường bệnh). 02 cầu thang	2017			x		
23	Trưởng THPT An	UBND huyện An Dương	Thị trấn An Dương	- Dãy nhà dạy học số 1 03 tầng, có diện tích mặt bằng 250m ² (khối tích 2250m ³)	Dãy nhà học số 1 năm 2002 Dãy nha học số			x		- Chưa thẩm duyệt thiết kế, chưa nghiệm thu về PCCC (theo phụ lục III Nghị định 35/2003/NĐ-CP, phụ lục III nghị định

	Dương			<ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà dạy học số 2 03 tầng, có diện tích mặt bằng 250m² (khối tích 2250m³) - Dãy nhà dạy học 03 tầng, có diện tích mặt bằng 500m² (khối tích 4500m³) 2009; Dãy nhà - Hành lang các dãy được nối thông với nhau, có 04 cầu thang 	2, 3 năm 2009					<ul style="list-style-type: none"> 46/2012/NĐ-CP; phụ lục IV Nghị định 79/2014/NĐ-CP, Nghị định 136/2020/NĐ-CP); - 03 nhà 3 tầng chưa lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà (TCVN 2622:1995, TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023)
24	Trưởng tiểu học An Hưng	UBND huyện An Dương	Xã An Hưng, huyện An Dương	<ul style="list-style-type: none"> Khu nhà dạy học 03 tầng có diện tích mặt bằng 600m² (5400m³); 02 cầu thang 	2017			x		<ul style="list-style-type: none"> - Chưa thẩm duyệt thiết kế, chưa nghiệm thu về PCCC (theo phụ lục IV Nghị định 79/2014/NĐ-CP, phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP); - Nhà 3 tầng chưa lắp đặt hệ thống bảo cháy tự động, cấp nước chữa cháy trong nhà (TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023)
25	Trưởng tiểu học Nam Sơn	UBND huyện An Dương	Thôn Cách Hạ, Xã Nam Sơn, huyện An Dương	<ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà dạy học A có diện tích khoảng 400m², 03 tầng (khối tích 3600m³) - Dãy nhà dạy học B có diện tích khoảng 300m², 03 tầng (khối tích 2700m³) Hành lang các dãy được nối thông với nhau (tổng khối tích hơn 5.000m³), có 02 cầu thang 	<ul style="list-style-type: none"> Dãy A 2014 Dãy B 2018 			x		<ul style="list-style-type: none"> - Chưa thẩm duyệt thiết kế, chưa nghiệm thu về PCCC (theo phụ lục IV Nghị định 79/2014/NĐ-CP, phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP); - 02 nhà 3 tầng chưa lắp đặt hệ thống bảo cháy tự động, họng nước chữa cháy trong nhà (TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023)
26	Trưởng tiểu học Quốc Tuần	UBND huyện An Dương	Xã Quốc Tuần, huyện An Dương	<ul style="list-style-type: none"> - 01 dãy nhà học 03 tầng, diện tích 390m². (khối tích 3510m³) - Dãy nhà dạy học 02 tầng có diện tích 300m² (khối tích 1800m³) Hành lang các dãy được nối thông với nhau (tổng khối tích hơn 5.000m³), có 02 cầu thang 	2018			x		<ul style="list-style-type: none"> - Chưa thẩm duyệt thiết kế, chưa nghiệm thu về PCCC (theo phụ lục IV Nghị định 79/2014/NĐ-CP, phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP); - 02 nhà 3 tầng Chưa lắp đặt hệ thống bảo cháy tự động, họng nước chữa cháy trong nhà (TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023)
27	Trưởng THCS	UBND huyện An	Thôn Phí Xá, xã Lê	<ul style="list-style-type: none"> Dãy nhà 03 tầng có diện tích 500m², có 01 cầu thang bộ 				x		<ul style="list-style-type: none"> - Chưa thẩm duyệt thiết kế, chưa nghiệm thu về PCCC (theo phụ lục IV Nghị định

Lê Thiện	Dương	Thiện, huyện An Dương	(khối tích 4500m ³). Trên 20 người/tầng - Dãy nhà dạy học 02 tầng có diện tích 400m ² (khối tích 2400m ³). 01 cầu thang - Hai tòa nhà nổi thông hành làng tầng 1,2							79/2014/NĐ-CP, phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP); - Tầng 3 có hơn 20 người, thiếu 01 cầu thang thoát nạn (căn cứ QCVN 06:2010, QCVN06:2020, QCVN 06:2021 QCVN 06:2022, Sửa đổi 1:2023). - Hai nhà chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hòng nước chữa cháy trong nhà (TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023)
----------	-------	-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH THỦ HƯỚNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
KHÔNG THUỘC ĐIỆN THẨM DUYỆT PCCC CÒN TỒN TẠI VI PHẠM VỀ PCCC
(Kèm theo Công văn số /UBND-KTHT ngày /4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện)

STT	Tên dự án, công trình	Tên chủ đầu tư/đơn vị sử dụng vận hành	Địa điểm xây dựng công trình	Quy mô, tính chất hoạt động công trình thuộc diện thẩm duyệt	Năm đi vào hoạt động/năm cải tạo, xây mới của hạng mục thuộc diện thẩm duyệt	Tình trạng hoạt động				Nội dung không đảm bảo an toàn PCCC (lời thoát nạn, chống sét, giải pháp ngăn cháy, ngăn khói, trang bị phương tiện PCCC)
						Tạm đình chỉ	Đình chỉ hoạt động	Đang hoạt động	Dừng hoạt động	
1	Trường tiểu học Đại Bản	UBND huyện An Dương	Xã Đại Bản, huyện An Dương	- Dây nhà học số 01: 3 tầng, diện tích mặt bằng 460m ² (3680m ³) - Dây nhà học số 02: 3 tầng, diện tích mặt bằng 598m ² (4784m ³)	Dây nhà số 01 năm 2017; dây số 2 năm 2021			x		- Chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà (theo TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023).
2	Trường THPT Nguyễn Trãi	UBND huyện An Dương	Xã An Hưng, huyện An Dương	- Dây nhà học A: 03 tầng, diện tích mặt bằng 360m ² (3240m ³); 02 cầu thang - Dây nhà dạy học B: 03 tầng, diện tích mặt bằng 450m ² (4050m ³); 02 cầu thang - Dây nhà C: 03 tầng, 270m ² (2430m ³); 01 cầu thang Dây nhà D: 03 tầng, 240m ² (2160m ³). 01 cầu thang	Nhà A năm 2001; Nhà B năm 1996; Nhà C năm 2000; Nhà D năm 2003.		x			- Chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà (theo TCVN 2622:1995, TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023).
3	Trường Tiểu học An Hồng	UBND huyện An Dương	Xã An Hồng, huyện An Dương	- Dây nhà số 01: 02 tầng, 220m ² (1320m ³); - Dây nhà số 02: 03 tầng, 250m ² (2250m ³); - Nhà hiệu bộ: 02 tầng, 500m ² (3000m ³); - Nhà đa năng: 01 tầng, 320m ² (1280m ³). - Mối nhà có 01 cầu thang, hành lang các tầng của từng dãy được nối thông với nhau	Nhà số 1 năm 2016; Nhà số 02 năm 2011; Nhà hiệu Bộ năm 2014; Nhà đa năng năm 2019.			x		- Chưa trang bị hệ báo cháy tự động (theo TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023). Nhà số 2 chưa lắp đặt hệ thống chữa cháy trong nhà (theo TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023).

4	Trưởng THCS An Hồng	UBND huyện An Dương	Xã An Hồng, huyện An Dương	Dãy nhà A: 02 tầng, 342m ² (2052m ³); 01 cầu thang Dãy nhà B: 03 tầng, 579m ² (4632m ³); 02 cầu thang Nhà hiệu bộ: 02 tầng, 175m ² (1050m ³); 01 cầu thang (dưới 20 người/tầng)	Dãy nhà A năm 2015; Dây nhà B:2005; Nhà hiệu bộ năm 1992				x		- Đòi với dãy nhà A hơn 20 người/tầng: thiếu 01 lối thoát nạn: (theo QCVN 06:2010, QCVN 06:2022, Sửa đổi 1:2023); - Đòi với dãy nhà B 03 tầng chưa lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy vách tường theo quy định (TCVN 2622:1995, TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023)
5	Trưởng THCS Nam Sơn	UBND huyện An Dương	Cách Hạ, Xã Nam Sơn, huyện An Dương	Dãy nhà sử dụng làm khu chức năng và dạy học có diện tích khoảng 500m ² , 03 tầng (khối tích 4500m ³). Hành lang các tầng được nối thông với dãy nhà khác, mỗi nhà 01 cầu thang	2019				x		- Chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà (theo TCVN 3890:2009, TCVN (3890:2023).
6	Trưởng THCS Hồng Phong	UBND huyện An Dương	Thôn Đình Ngộ Xã Hồng Phong, huyện An Dương	Dãy nhà dạy học 03 tầng diện tích khoảng 350m ² (khối tích 3150m ³) Hành lang các tầng được nối thông với dãy nhà khác, 01 cầu thang	2013				x		Chưa lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà (TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023)
7	Trưởng tiểu học Đặng Cương	UBND huyện An Dương	Xã Đặng Cương, huyện An Dương	- 01 dãy nhà 02 tầng, diện tích 400m ² (khối tích 2400m ³). 01 cầu thang	2014				x		- Nhà hơn 20 người/tầng: thiếu 01 lối thoát: nạn (theo QCVN 06:2010, QCVN 06:2022, Sửa đổi 1:2023);
8	Trưởng THCS Đặng Cương	UBND huyện An Dương	Xã Đặng Cương, huyện An Dương	01 dãy nhà 03 tầng, diện tích 330m ² (khối tích 2970m ³). 01 cầu thang	2008				x		Chưa lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà (TCVN 2622:1995, TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023)
9	Trưởng THCS Quốc Tuấn	UBND huyện An Dương	Xã Quốc Tuấn, huyện An Dương	01 dãy nhà 03 tầng, diện tích 500m ² . (khối tích 4500m ³). 02 cầu thang	2020				x		Chưa lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà (TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023)
10	Trưởng	UBND	Xã Bắc	Dãy nhà 03 tầng, 400m ² (khối	2019				x		Chưa lắp đặt hệ thống họng nước chữa

	THCS Bắc Sơn	huyện An Dương	Sơn, huyện An Dương	tích 3600m ³) Hành lang tầng 1, 2 được nối thông với hành lang của dãy nhà 2 tầng; tầng 3 chỉ có 1 cầu thang bộ						cháy trong nhà (TCVN 2622:1995, TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023); Tầng 3 hơn 20 người thiếu 01 lối thoát nạn (QCVN 06:2010, QCVN 06:2022, Sửa đổi 1:2023)
11	Trường tiểu học Bắc Sơn	UBND huyện An Dương	Xã Bắc Sơn, huyện An Dương	- Dãy hiệu bộ 02 tầng diện tích 400m ² (khối tích 3600m ³). 01 cầu thang - Dãy nhà học 02 tầng diện tích 400m ² (khối tích 3600m ³). 01 cầu thang	Dãy hiệu bộ năm 2014; Dãy nhà học năm 2011			x		Cả 2 nhà đều hơn 20 người/tầng thiếu 01 lối thoát nạn (QCVN 06: 2010, QCVN 06:2022, Sửa đổi 1:2023)
12	Trường mầm non Lê Thiện	UBND huyện An Dương	Phí Xá, Xã Lê Thiện, huyện An Dương	Cơ sở Phí Xá: dãy nhà dạy học 02 tầng diện tích 220m ² , có 01 cầu thang bộ (78 cháu).	2018			x		Thiếu 01 lối thoát nạn (QCVN06:2010, QCVN 06:2022, sửa đổi 1: 2023)
13	Trường THCS An Đông	UBND huyện An Dương	Cải Cát, Xã An Đông, huyện An Dương	Dãy nhà C xây dựng 03 tầng trên diện tích 468m ² (khối tích 4212m ³). 02 cầu thang	2004			x		Chưa lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà (TCVN 2622:1995, TCVN 3890:2023)
14	Trường THCS An Hòa	UBND huyện An Dương	Ngõ Dương, Xã An Hòa, huyện An Dương	Dãy nhà 03 tầng có diện tích 468m ² (khối tích 4212m ³). 02 cầu thang	2021			x		Chưa lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà (TCVN 2622:1995, TCVN 3890:2023)
15	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện An	UBND huyện An Dương	Thị trấn An Dương, huyện An Dương	- Cơ sở 1: Dãy nhà 03 tầng, 300m ² (khối tích 2600m ³). 01 cầu thang, hành lang tầng 1, 2 được nối thông với dãy nhà 2 tầng khác. - Cơ sở 2: Dãy nhà 03 tầng, 250m ² (khối tích 2250m ³). 02 cầu thang	Dãy nhà 03 tầng Cơ sở 1 năm 2002; Dãy nhà 03 tầng Cơ sở 2 năm 2012			x		Chưa lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà (TCVN 2622:1995, TCVN 3890:2009, TCVN 3890:2023)

16	Dương	UBND huyện An Dương	Xã Tân Tiến, huyện An Dương	Dãy nhà 03 tầng, 250m ² (khối tích 2250m ³). 02 cầu thang	2020				x		Chưa lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà (TCVN 2622:1995, TCVN 3890:2023)
----	-------	---------------------------	--------------------------------------	---	------	--	--	--	---	--	--