

CÔNG AN TP HẢI PHÒNG
CÔNG AN HUYỆN AN LÃO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA
AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Hội 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 10 năm 2023, tại văn phòng Trường mầm non Thái Sơn (điểm trường số 01), địa chỉ: Thôn Phú Niệm I, xã Thái Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Chúng tôi gồm:

Đại diện Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện An Lão:

1. Thiếu tá Trần Đăng Trung; Chức vụ: Phó Đội trưởng

Đã tiến hành kiểm tra công tác PCCC và CNCH đối với Trường mầm non Thái Sơn I, địa chỉ: Thôn Phú Niệm I, xã Thái Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Đại diện Trường mầm non Thái Sơn:

1. Bà Nguyễn Thị Oanh Chức vụ: Hiệu trưởng

2. Bà Nguyễn Thị Nga Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

I. Phần trình bày của đại diện cơ sở

- Lãnh đạo nhà trường đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo giáo viên, công nhân viên, học sinh làm việc, học tập tại nhà xưởng thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH. Trong thời gian qua đã không để xảy ra cháy nổ tại nhà trường.

- Do không có cán bộ chuyên trách thực hiện công tác PCCC và CNCH lên Nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác PCCC và CNCH. Nhân đây cũng đề nghị đoàn kiểm tra chỉ ra các điểm còn thiếu sót, tồn tại trong công tác PCCC và CNCH đồng thời hướng dẫn nhà trường thực hiện các điểm còn tồn tại, thiếu sót được chỉ ra trong quá trình kiểm tra để nhà trường khắc phục ngay.

- Tổng số cán bộ, giáo viên nhà trường là: 37 người

- Năm học 2023 - 2024 có tổng số 430 học sinh.

II. Phần kiểm tra hồ sơ

Cơ sở đã lập hồ sơ quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy tại Nhà trường gồm các loại giấy tờ sau:

- Phương án chữa cháy của cơ sở theo mẫu PC 11 của thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an.

- Phương án cứu nạn cứu hộ của cơ sở lập ngày 29/10/2019 theo quy định tại Nghị định số 83/2017/NĐ-CP.

- Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy phòng cháy và chữa cháy của nhà trường ngày 09/9/2022.

- Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở, có danh sách kèm theo ngày 09/9/2022.

- Quyết định ban hành và nội quy an toàn PCCC cơ sở ngày 09/9/2022.

- Các biên bản tự kiểm tra an toàn PCCC tại trường.

- Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội cấp có giá trị đến ngày 30/11/2023.

- Biên bản xác nhận kết quả tổ chức lớp tuyên truyền.

- Kế hoạch thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở ngày; Biên bản họp rút kinh nghiệm thực tập phương án chữa cháy năm 2022.

- Các văn bản chỉ đạo về công tác PCCC của cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC.

- Các biên bản kiểm tra công tác PCCC của cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC.

- Sổ quản lý, theo dõi và kiểm tra phương tiện chữa cháy được trang bị.

III. Phần kiểm tra thực tế

- Tổng số giáo viên, cán bộ công nhân viên làm việc tại cơ sở là 37 người, tổng số học sinh là 430 học sinh.

1. Đặc điểm kiến trúc xây dựng

Cơ sở có tổng diện tích mặt bằng khoảng 3596 m² được xây dựng các hạng mục công trình sau:

- Dãy nhà hình chữ U được bố trí các phòng học, phòng làm việc, phòng bếp có diện tích mặt bằng khoảng 780 m² được xây dựng theo kiến trúc nhà 02 tầng, tường gạch chịu lực, sàn mái bê tông cốt thép, có 03 cầu thang bộ lên các tầng (cầu thang ngoài nhà). Cầu thang bộ có chiều rộng vế thang khoảng 1,2 đến 1,5 m. Khối nhà được bố trí 13 phòng học, 08 phòng chức năng, 01 phòng bếp. Các phòng học đều được bố trí 03 cửa ra vào có chiều rộng thông thủy khoảng 1,5 m, diện tích các phòng học từ 60 đến 120 m² trong. Các phòng chức năng đều được bố trí gòn gàng ngăn nắp; phòng bếp được bố trí được bố trí 02 cửa ra vào, các bếp đun nấu sử dụng bếp gas, các bình gas được bố trí tại vị trí riêng biệt (ngoài khu vực bếp).

- Diện tích còn lại là sân, đường nội bộ, nhà để xe giáo viên và khu vui chơi của học sinh.

2. Kiểm tra việc niêm yết sơ đồ mặt bằng, biển chỉ dẫn, biển báo, biển cấm và nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy thấy.

- Đã niêm yết sơ đồ mặt bằng, biển chỉ dẫn ở trước công trường.
- Đã niêm yết biển báo, biển cấm và nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu vực dễ thấy.

3. Kiểm tra phương tiện chữa cháy ban đầu

Phương tiện chữa cháy xách tay và được bố trí phân tán tại các khu vực hành lang, cầu thang của các dãy nhà và khu vực phòng bảo vệ gồm 07 bình chữa cháy loại MFZ4, 01 bình khí MT3.

4. Kiểm tra hệ thống điện

Kiểm tra hệ thống điện tại các khu vực phòng học các dây dẫn điện được luôn trong ống gen bảo vệ và được đi nổi trên tường. Tại các phòng học, phòng làm việc... đều có các thiết bị bảo vệ riêng biệt như cầu dao, Aptomat.

5. Kiểm tra hệ thống chống sét thấy

Khôi nhà chữ U được lắp đặt hệ thống chống sét đánh thẳng loại cô điển. Các kim thu sét, dây dẫn và bộ phận tiếp địa được đấu nối với nhau bằng phương pháp hàn.

6. Kiểm tra việc thành lập và duy trì hoạt động của Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở.

- Đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gồm 10 thành viên đã được tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy theo quy định.
- Đã tổ chức việc phân công, phân nhiệm trong công tác phòng cháy và chữa cháy cho từng thành viên của Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở.

7. Quản lý về PCCC và CNCH:

- Không thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC (PL V).
- Do Cơ quan Công an quản lý (PL III).
- Cơ sở có Nguy hiểm về cháy, nổ: Hạng C (PL II).

IV. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị

4.1. Các mặt đã làm được trong công tác phòng cháy và chữa cháy

- Đã lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật.
- Năm 2022 đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo quy định.
- Năm 2022 đã tổ chức tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.



- Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được thành lập và duy trì hoạt động theo quy định.

4.2. Các điểm còn tồn tại trong công tác phòng cháy và chữa cháy

Cơ sở chữa thực hiện việc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà và hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại TCVN 3890:2023.

4.3. Kiến nghị

Để đảm bảo an toàn PCCC và CNCH cho Trường mầm non Thái Sơn I trong quá trình hoạt động. Công an huyện An Lão yêu cầu Hiệu trưởng Trường mầm non Thái Sơn I thực hiện ngay các điểm kiến nghị sau:

1. Thực hiện đúng, đủ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và các điều kiện an toàn PCCC của cơ sở theo quy định tại Luật PCCC và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Thường xuyên nhắc nhở giáo viên, cán bộ công nhân viên, học sinh và khách đến liên hệ công tác chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định an toàn về PCCC.

3. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện; không được đấu mắc một cách tùy tiện.

4. Đối với việc sử dụng bếp gas tại khu vực nhà bếp phải tuyệt đối an toàn, các chai gas phải được bố trí lắp đặt và sử dụng đúng quy trình đảm bảo an toàn PCCC. (Lưu ý: khi không đun nấu, sử dụng phải khóa các van chai gas; khi phát hiện việc rò rỉ hơi khí gas tuyệt đối không được bật các thiết bị điện hay làm các hành động có phát sinh tia lửa điện, ngọn lửa trần mà phải mở hết các cửa để thông thoáng và báo ngay cho đơn vị cung cấp gas để xử lý kịp thời).

5. Các cửa ra vào tại các phòng học, phòng làm việc và phòng chức năng khi có người ở bên trong phải ở chế độ thường mở.

6. Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về công tác PCCC cho toàn thể cán bộ công nhân viên đang làm việc tại trường hàng năm theo quy định; tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ hàng năm theo quy định.

7. Trang bị, lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà; Trang bị lắp đặt hệ thống báo cháy tự động; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các bình chữa cháy xách tay đã được trang bị đồng thời trang bị bổ sung đảm bảo số lượng, chất lượng và chủng loại theo quy định; theo quy định tại TCVN 3890:2023.

8. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định tại thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ GD và ĐT.

9. Thực hiện việc đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng theo quy định (có biên bản ghi nhận kết quả đo trong hồ sơ quản lý công tác PCCC của cơ sở).

10. Người đứng đầu cơ sở phải duy trì thường xuyên, liên tục việc kiểm tra công tác PCCC và CNCH tại cơ sở (có biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra lưu hồ sơ theo quy định); định kỳ 06 tháng gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Công an huyện An Lão và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra.

Biên bản lập xong hồi 09 giờ 45 phút cùng ngày, gồm 05 trang, được lập thành 02 bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

**ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ LIÊN QUAN**

**ĐẠI DIỆN
ĐOÀN KIỂM TRA**



[Handwritten signature]

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Oanh

[Handwritten signature]

Thiếu tá Trần Đăng Trung

