

UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
TRƯỜNG THCS THỊ TRẦN TL
 Số: /BC-PCCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Tiên Lãng, ngày 15 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
Về việc thực hiện công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy
Năm học 2024 - 2025

Căn cứ Thông báo số 23/TB- PCCC- CNCH ngày 10/04/2025 của Công an PC 07- KV2 về kiểm tra định kỳ công tác PCCC và CNCH tại trường THCS thị trấn Tiên Lãng;

Trường THCS thị trấn Tiên Lãng báo về việc thực hiện công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy năm như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

- Tổng diện tích 11. 500 m²

- Khu nhà gồm 04 khu:

Khu A: gồm 12 phòng học.

Khu B: gồm 10 phòng

Khu C: gồm 07 phòng học; 03 phòng bộ môn và khu Hiệu bộ

Khu phòng học cũ: gồm 08 phòng (*đã hỏng không sử dụng được*)

Khu Hội trường: 01; phòng bộ môn: 01; phòng truyền thông: 01; phòng chờ của GV: 01 và 01 phòng Nhạc cũ.

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 62 người.

- Tổng số HS: 1246 học sinh, chia làm 29 lớp.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN PCCC VÀ CNCH.

1. Kiểm tra tổ chức thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp, điều kiện an toàn PCCC.

- Kiểm tra hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC&CNCH của cơ sở, kiểm tra nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn.

- Có hồ sơ theo dõi PCCC.

- Đã xây dựng phương án PCCC cơ sở.

- Hệ thống bảng biểu nội quy PCCC, biển báo đầy đủ.

- Kiểm tra công tác thường trực sẵn sàng tham gia chữa cháy của Đội PCCC cơ sở khi có tình huống cháy, nổ xảy ra tại cơ sở, công tác huấn luyện nghiệp vụ về PCCC của Đội PCCC cơ sở.

- Thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở về công tác PCCC tới toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh. Tham gia đầy đủ các khóa bồi dưỡng tập huấn về PCCC do cấp trên thông báo.

- Kiểm tra hệ thống điện, chống sét tại cơ sở.
- Hệ thống điện an toàn không xảy ra hỏng hóc gì.
- Hệ thống chống sét an toàn.

2. Công tác tự kiểm tra an toàn về PCCC xử lý hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định, nội quy về PCCC; tổ chức chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về PCCC đã được phát hiện.

- Triển khai các văn bản: Số 690/UBND-NCKTGS ngày 02/4/2024 của UBND thành phố. Thực hiện Công văn số 801/SGDĐT-VP ngày 17/02/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố, Số 81/ PGD ngày 17 tháng 2 năm 2025 về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố tại các công văn sau: Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; Chỉ thị số 46/CTTTg ngày 23/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, địa điểm tập trung đông người dịp lễ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 1523/UBND-NCKTGS ngày 02/7/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 2906/UBND-NCKTGS ngày 31/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 23/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

- Việc tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC (số lượt, nội dung, kết quả kiểm tra; xử lý hoặc đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm); thường xuyên kiểm tra trang thiết bị PCCC trong nhà trường, luôn đôn đốc nhắc nhở mọi người thực hiện tốt an toàn khi sử dụng điện cũng như PCCC trong nhà trường.

- Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của biên bản kiểm tra gần nhất, đánh giá những kiến nghị đã thực hiện, chưa thực hiện nêu lý do khách quan, chủ quan

- Nhà trường đã cho kiểm tra hệ thống đèn báo lối ra(Exit) trên các hành lang dãy phòng học.

3. Trang bị phương tiện PCCC; chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy; tổ chức chữa cháy và giải quyết khắc phục hậu quả cháy (nếu đã xảy ra)

- Việc trang bị, lắp đặt phương tiện, thiết bị PCCC tại cơ sở (số lượng, chủng loại, bố trí; số lượng trang thiết bị PCCC trang bị đã được kiểm định về PCCC theo quy định).

- Đường giao thông 7m, trên cao không có vật cản thuận lợi cho công tác chữa cháy.

- Trường có 03 giếng khoan, 08 téc chứa nước khoảng 5m³, 02 bể chứa nước khoảng 90 m³. Máy bơm phòng cháy: 02 cái. Máy bơm nước: 03 cái. Phía bên trong có Trạm bơm nước và hệ chứa nước dùng cho PCCC.

- Bình chữa cháy: 45 bình, Vòi nước, Ống dẫn nước: 12 cái

- Thang đứng (bằng kim loại): 02 cái, thang tre: 01 cái

- Nhà trường đã xây dựng phương án PCCC theo quy định trong năm 2024 và 2025.

- Năm 2024 đã cử CB-GV-NV và NLĐ tập huấn và thực tập PCCC tại Công an huyện Tiên Lãng. (05 đ/c CB-GV-NV và NLĐ đã tham gia).

- Có 07 đ/c CB-GV-NV và NLĐ có chứng chỉ tập huấn về công tác PCCC.

- Việc tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả cháy: **Không có.**

4. Công tác tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC, lập, thực tập phương án chữa cháy.

- Tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC do cơ quan Cảnh sát PCCC thực hiện:

- Công tác lập phương án chữa cháy: Chi tiết đầy đủ

- Công tác thực tập phương án chữa cháy: Đầy đủ

- Công tác tự kiểm tra an toàn PCCC của cơ sở: Định kỳ theo quý

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá

a) Về ưu điểm.

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và tuyên truyền, giáo dục CB-GV- NV và học sinh nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC; không có hiện tượng mất cảnh giác để xảy ra cháy, nổ trong nhà trường.

- Chủ động rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, làm tốt công tác phối hợp liên ngành trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trường.

- Nhà trường 6 tháng 01 lần có đoàn kiểm tra công tác PCCC của huyện về và đạt kết quả tốt.

- Tổ chức 02 đợt cho hs trải nghiệm PCCC tại Quán Toán 140 bao gồm GV và HS. Và nhà trường không có vụ cháy nào xảy ra.

- Tháng 01 năm 2024: Đã nạp, bảo dưỡng bình bột chữa cháy, bình khí (14 bình).

- Tháng 10 năm 2024: Mua bổ sung bình bột, bình cháy ().

b) Tồn tại, khuyết điểm;

- Học sinh còn nghịch, làm hỏng một số nội quy.

c) Nguyên nhân tồn tại, khuyết điểm;

- Ý thức sử dụng điện của một số HS chưa tốt.

d) Phương hướng trong thời gian tới; Thường xuyên giáo dục nhắc nhở học sinh và khắc phục sửa chữa.

2. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị

a) Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện;

- Kiến thức về PCCC của cán bộ giáo viên, nhân viên còn hạn chế, chưa được tập huấn kỹ năng PCCC thường xuyên.

- Công tác tuyên truyền, tập huấn về nghiệp vụ công tác PCCC, thực tập phương án chữa cháy của nhà trường còn hạn chế.

- Trong cơ sở luôn tồn tại nhiều loại chất cháy khác nhau như: Giấy, nhựa, lá khô. Các chất cháy này là chất dễ cháy và khó cháy.

- Nguồn tài chính của nhà trường còn hạn chế.

- Trường có nhiều phòng học xuống cấp trầm trọng.

b) Kiến nghị và thời hạn khắc phục các kiến nghị

- Đội PCCC của nhà trường cần tích cực học hỏi để tự bồi dưỡng, trang bị thêm kiến thức về công tác PCCC hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ được giao.

3. Biện pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn về công tác PCCC: Mời Đội Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về nghiệp vụ công tác PCCC, thực tập phương án chữa cháy tại nhà trường.

- Thường xuyên chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của nhà trường về công tác PCCC trong nhà trường.

- Thường xuyên đưa nội dung thực hiện công tác PCCC lồng ghép vào các buổi họp hội đồng, sinh hoạt chuyên môn của GV, NV hàng tháng, hàng kỳ.

- Xây dựng chuyên đề về GD kiến thức bảo vệ bản thân, công tác PCCC cho trẻ. Chỉ đạo giáo viên thường xuyên lồng ghép, đưa nội dung giáo dục cho trẻ về

kiến thức PCCC, kiến thức bảo vệ bản thân khi không may có hỏa hoạn xảy ra trong các hoạt động học tập, vui chơi ở mọi lúc, mọi nơi.

- Dự kiến tháng 6 năm 2025 cho 200hs tham gia PCCC theo Kế hoạch của huyện và PGD.

- Tạo điều kiện cho CB, GV, NV và NLĐ tham gia tập huấn công tác PCCC.

Trên đây là báo cáo về công tác phòng cháy chữa cháy của Trường THCS thị trấn Tiên Lãng, nhà trường rất mong đoàn kiểm tra tạo điều kiện, góp ý nhằm giúp cho CB, GV, NV và NLĐ của trường đảm bảo tốt về công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường./. Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Đội PCCC CA PC07 (b/c);
- PGD&ĐT (b/c);
- Lưu Website nhà trường;
- Lưu: VT./.

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Mai Hương