

**BIÊN BẢN KIỂM TRA  
VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ**

Hồi 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2025.

Tại: Tại Trường THCS Tiên Thắng - Toàn Thắng (cơ sở 1).

Địa chỉ: Xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

**Chúng tôi gồm:**

**\* Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hải Phòng:**

1. Ông: Lương Cao Phong; Cấp bậc: Đại úy; Chức vụ: Phó đội trưởng

2. Ông: Lâm Văn Duy; Cấp bậc: Thượng úy; Chức vụ: Cán bộ.

Đã tiến hành kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với Trường THCS Tiên Thắng - Toàn Thắng (cơ sở 1) ở xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

**\* Đại diện cơ sở:**

1. Ông: Lương Văn Thuận Chức vụ: Hiệu trưởng.

**Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:**

**1. Về kiến trúc xây dựng:**

Trường THCS Tiên Thắng - Toàn Thắng (cơ sở 1) trước đây là Trường THCS Tiên Thắng, được xây dựng trong khuôn viên đất có tổng diện tích mặt bằng khoảng 7500m<sup>2</sup>, gồm các hạng mục công trình sau:

- Khu nhà Hiệu bộ có diện tích khoảng 200m<sup>2</sup>, xây dựng 02 tầng, kết cấu xây dựng tường gạch, khung bê tông cốt thép, sàn, mái đổ bê tông cốt thép, có 01 cầu thang bộ. Gồm các phòng làm việc của Ban Giám hiệu, các phòng chuyên môn và 01 phòng tin học.

- Khu nhà A có diện tích khoảng 250m<sup>2</sup>, xây dựng 02 tầng, kết cấu xây dựng tường gạch, khung bê tông cốt thép, sàn, mái đổ bê tông cốt thép, có 01 cầu thang bộ. Gồm các phòng học.

- Khu nhà B có diện tích khoảng 250m<sup>2</sup>, xây dựng 03 tầng, kết cấu xây dựng tường gạch, khung bê tông cốt thép, sàn, mái đổ bê tông cốt thép, có 01 cầu thang bộ. Gồm các phòng học, phòng thực hành.

Diện tích còn lại là sân, nhà xe và công trình phụ.

**2. Tính chất hoạt động:** Dạy học.

**3. Số người làm việc tại cơ sở:** Tại thời điểm kiểm tra có 23 giáo viên và 436 học sinh.



#### **4. Việc thực hiện trách nhiệm PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ sở:**

- Đã lập hồ sơ theo dõi hoạt động PCCC và CNCH của cơ sở.
- Đã ban hành nội quy, quy định về PCCC và CNCH của cơ sở.
- Năm 2024 đã tổ chức tuyên truyền kiến thức PCCC và CNCH cho cán bộ giáo viên, công nhân viên, học sinh làm việc và học tập tại cơ sở.
- Cử cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh tham gia trải nghiệm PCCC và CNCH tại các điểm trải nghiệm do Công an thành phố triển khai theo sự phân công của UBND huyện Tiên Lãng.
- Đã thực hiện tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH thường xuyên tại cơ sở định kỳ có sổ nhật ký lưu hồ sơ.
- Định kỳ có báo cáo kết quả về công tác PCCC và CNCH theo quy định.
- Đã thành lập Đội PCCC cơ sở: gồm 10 thành viên, quyết định đã có nội dung có phân công nhiệm vụ PCCC, CNCH cho thành viên đội PCCC; kiểm tra số lượng thành viên bảo đảm với số người làm việc tại cơ sở, không có thay đổi so với quyết định.
- Đã tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho các thành viên Đội PCCC cơ sở.
- Đã xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở, phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở.
- Đã trang bị các bình chữa cháy xách tay (bình bột chữa cháy MFZ4, bình khí chữa cháy CO<sub>2</sub> - MT3) tại cơ sở.

#### **5. Giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy:**

- Giao thông: Cơ sở nằm sát mặt đường thôn, đường rộng, thông thoáng, thuận lợi cho xe chữa cháy hoạt động và triển khai lực lượng phương tiện chữa cháy và CNCH.

- Nguồn nước chữa cháy:

+ Trong cơ sở có 02 bể nước trong cơ sở có khối tích lần lượt là 25m<sup>3</sup> và 30m<sup>3</sup>, máy bơm chữa cháy có thể hút nước được.

+ Cơ sở cách mương nước khoảng 100m về phía Đông, trữ lượng nước lớn, xe chữa cháy và máy bơm chữa cháy có thể tiếp cận và hút nước thuận lợi.

**6. Thoát nạn:** Không để đồ vật trên đường thoát nạn làm ảnh hưởng đến việc thoát nạn.

#### **7. Hệ thống, phương tiện PCCC và các hệ thống kỹ thuật khác:**

- Bình chữa cháy: Tại cơ sở đã trang bị các bình chữa cháy MFZ4, CO<sub>2</sub>-MT3 để phục vụ công tác chữa cháy tại chỗ. Tại thời điểm kiểm tra các bình chữa cháy xách tay đảm bảo theo đúng quy định, không bị che lấp, mất tác dụng, hỏng.



- Phương tiện phá dỡ thô sơ: Cơ sở đã trang bị phương tiện cứu nạn cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở bao gồm đèn chiếu sáng cá nhân, búa, rìu, xà beng, kìm cộng lực .....

- Niêm yết nội quy PCCC và CNCH: Đã niêm yết nội quy PCCC và CNCH tại các khu vực, vị trí dễ thấy bảo đảm theo quy định, không bị che lấp, mất tác dụng, hỏng.

- Hệ thống điện: Sử dụng điện 3 pha qua tủ điện tổng phân phối tới các khu vực và máy móc thiết bị. Dây dẫn điện đi ngoài tường được luồn trong ống ghen nhựa cách điện. Các khu vực đều có aptomat bảo vệ riêng biệt.

- Hệ thống chống sét: Đã lắp đặt hệ thống chống sét thông thường, kiểm tra thực tế thấy các bộ phận không bị hư hỏng, đứt gãy.

#### **8. Lực lượng PCCC tại chỗ:**

- Có trang bị và duy trì phương tiện PCCC và CNCH của đội PCCC cơ sở.

- Đã duy trì việc phân công lực lượng, phương tiện PCCC và CNCH của đội PCCC cơ sở.

- Đội PCCC cơ sở đã nắm được quy trình xử lý sự cố cháy, nổ; biết sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở.

#### **9. Kiến nghị, hướng dẫn của đoàn kiểm tra.**

**Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đề nghị người đứng đầu cơ sở thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn sau:**

1. Thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở quy định tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. Tổ chức thực hiện và duy trì các điều kiện an toàn PCCC đối với cơ sở theo quy định. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, các dạng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt và đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy. Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở người làm việc trong cơ sở chấp hành nghiêm túc các quy định của Pháp luật PCCC về công tác PCCC.

2. Duy trì công tác tự kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH thường xuyên tại cơ sở, kiểm tra đầy đủ các khu vực, hạng mục, hệ thống để kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH trong quá trình hoạt động, cập nhật nội dung kiểm tra vào sổ kiểm tra định kỳ hoặc thiết lập biên bản lưu hồ sơ theo dõi về PCCC và CNCH. Định kỳ 06 tháng gửi báo cáo kết quả kiểm tra về cơ quan Công an quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra.

3. Thường xuyên kiện toàn đội PCCC cơ sở, đảm bảo số lượng thành viên đội PCCC cơ sở phù hợp với số người thường xuyên làm việc tại cơ sở. Các thành viên trong đội PCCC cơ sở phải được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH theo quy định.





4. Bổ sung chỉnh lý phương án chữa cháy của cơ sở khi có các thay đổi về quy mô, tính chất hoạt động của các hạng mục công trình trong cơ sở. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ định kỳ theo quy định.

5. Trang bị Hệ thống, phương tiện PCCC, phương tiện CNCH theo quy định tại TCVN 3890:2023. Thường xuyên kiểm tra và định kỳ thực hiện việc bảo dưỡng hệ thống thu lôi tiếp địa, hệ thống điện, thiết bị, hệ thống PCCC đã trang bị tại cơ sở. Thống kê, báo cáo công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

6. Duy trì đường lối thoát nạn tại cơ sở theo quy định, không được để đồ dùng, vật tư, thiết bị gây cản trở lối thoát nạn.

7. Khi xây mới, cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của công trình, hạng mục công trình phải thực hiện việc thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC theo quy định.

Biên bản lập xong hồi 09 giờ 50 phút cùng ngày gồm 04 trang, được lập thành 02 bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã được đọc lại cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./.



**ĐẠI DIỆN CƠ SỞ**

**HIỆU TRƯỞNG**  
*Lương Văn Chuẩn*

**TM. ĐOÀN KIỂM TRA**

**Đại úy Lương Cao Phong**