

BIÊN BẢN KIỂM TRA
Về phòng cháy, chữa cháy

Hồi 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 8 năm 2025, tại: trường THCS Tiên
Thắng-Toàn Thắng (cơ sở 2).

Địa chỉ: Thôn Đông Quy, xã Tiên Minh, thành phố Hải Phòng.

Chúng tôi gồm:

*** Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hải Phòng:**

1. Ông: Nguyễn Văn Sơn; Cấp bậc: Đại úy; Chức vụ: Cán bộ;
2. Ông: Đoàn Thế Việt; Cấp bậc: Đại úy; Chức vụ: Cán bộ;

Đã tiến hành kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy đối với trường THCS Tiên
Thắng-Toàn Thắng (cơ sở 2) có địa chỉ tại thôn Đông Quy, xã Tiên Minh, thành
phố Hải Phòng.

*** Đại diện cơ sở:**

1. Ông: Lương Văn Thuận; Chức vụ: Hiệu trưởng.
2. Ông: Đặng Đình Diệt; Chức vụ: Phó hiệu trưởng.

A. Nội dung và kết quả kiểm tra như sau:

I. Phần trình bày cơ sở

*** Về đặc điểm kiến trúc:**

Trường THCS Tiên Thắng-Toàn Thắng (cơ sở 2) có tổng diện tích mặt bằng
khoảng 5000m² gồm các hạng mục sau:

+ Dãy nhà hiệu bộ 02 tầng có diện tích mặt bằng khoảng 420m², kết cấu
xây dựng tường gạch, trần mái đổ bê tông cốt thép. Có 01 cầu thang bộ lên xuống
về thang rộng 1,5 m. Tại đây bố trí 09 phòng, trong đó có 01 phòng học vi tính,
01 phòng đồ dùng dạy học, 01 phòng học ngoại ngữ, còn lại là phòng chức năng.

+ Dãy nhà dạy học 02 tầng có diện tích 320m², kết cấu xây dựng tường
gạch, trần mái đổ bê tông cốt thép. Có 01 cầu thang bộ lên xuống về thang rộng
1,5 m. Tại đây bố trí 08 phòng học mỗi phòng có diện tích khoảng 50m².



+ Khu nhà thực hành bộ môn xây dựng 02 tầng, có diện tích mặt bằng khoảng 310m² kết cấu xây dựng tường gạch, trần mái đổ bê tông cốt thép. Có 01 cầu thang bộ lên xuống về thang rộng 1,5 m. Tại đây bố trí 06 phòng học bộ môn.

+ Có 01 nhà thể thao đa năng với diện tích khoảng 290m², xây dựng 01 tầng kết cấu tường gạch, mái lợp tôn.

* Giao thông phục vụ chữa cháy:

- Cơ sở nằm cạnh mặt đường thôn có chiều rộng khoảng 4m thuận lợi cho xe chữa cháy tiếp cận, triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy và CNCH.

* Nguồn nước:

- Trong cơ sở sử dụng nước máy để sinh hoạt, xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy không hút được nước.

- Cách cơ sở khoảng 10m có kênh thủy nông với trữ lượng lớn xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy có thể tiếp cận và triển khai hút nước.

Tại thời điểm kiểm tra, số cán bộ giáo viên nhà trường tại cơ sở 01 và cơ sở 02 là 44 người và 757 học sinh.

II. KIỂM TRA THỰC TẾ

1. Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ sở:

- Đã ban hành nội quy, quy định về PCCC, CNCH của cơ sở. Có quyết định ban hành nội quy, quy định về PCCC và CNCH của cơ sở kèm theo nội quy.

- Đã lập hồ sơ về PCCC và CNCH cơ sở. Thành phần hồ sơ đã bảo đảm đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP. Đã có báo cáo kết quả thực hiện công tác PCCC và CNCH định kỳ 06 tháng của cơ sở.

- Đã có quyết định thành lập Đội PCCC cơ sở đối với cơ sở 02, có nội dung có phân công nhiệm vụ PCCC và CNCH cho thành viên đội PCCC cơ sở, 08 thành viên được cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021. Đã duy trì việc phân công lực lượng, phương tiện PCCC và CNCH của đội PCCC cơ sở trực tại cơ sở. Đội PCCC cơ sở đã nắm được quy trình xử lý sự cố cháy, nổ; biết sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở.

- Đã tự tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho những người làm việc tại cơ sở.

- Đã trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC và CNCH cơ sở đảm bảo theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 36/2025/TT-BCA.

- Đã xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở được Công an huyện Tiên Lãng phê duyệt tháng 6 năm 2022. Đã xây dựng phương án cứu nạn cứu hộ của cơ sở tháng 6 năm 2022.

- Năm 2024 đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy định kỳ hàng năm theo quy định. Đã thực tập 01 tình huống cháy giả định theo phương án đã được phê duyệt. Kết quả có nắm rõ quy trình xử lý sự cố cháy, nổ; biết sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở.

- Đã cập nhật, bổ sung các nội dung về PCCC và CNCH đã thực hiện từ sau đợt kiểm tra trước (Phiếu thông tin của cơ sở theo mẫu PC01 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP; biên bản tự kiểm tra thường xuyên và định kỳ theo mẫu PC02 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, kế hoạch, báo cáo kết quả thực tập phương án, báo cáo kết quả thực hiện công tác PCCC, CNCH, theo mẫu PC04 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ...).

2. Hệ thống, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy, nguồn nước chữa cháy:

2.1. Hệ thống, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

a) Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn:

Hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn và chiếu sáng sự cố đã được trang bị và lắp đặt theo thiết kế, không bị che lấp, mất tác dụng, hỏng. Thử nghiệm hoạt động các đèn hoạt động bình thường.

b) Bình chữa cháy, phương tiện phá dỡ thô sơ:

- Bình chữa cháy: Đã trang bị 15 bình chữa cháy xách tay gồm bình bột và bình khí và bố trí tại các vị trí tại cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra các bình chữa cháy xách tay đảm bảo theo đúng quy định, không bị che lấp, mất tác dụng, hỏng.

- Cơ sở đã trang bị phương tiện cứu nạn cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở đảm bảo theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 36/2025/TT-BCA.

c) Bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, hệ thống PCCC và CNCH

- Đã thực hiện bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

2.2. Kiểm tra trang bị và duy trì hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy

- Cơ sở sử dụng nguồn điện ba pha, dây dẫn điện được đi ngầm trong tường, có thiết bị bảo vệ được khống chế theo từng khu vực.

2.3. Kiểm tra nguồn nước chữa cháy cơ sở

- Mương thủy nông cách cơ sở 10m, xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy lấy được nước.

B. Kiến nghị, hướng dẫn về PCCC và CNCH

I. Kiến nghị, hướng dẫn của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP

Hải Phòng

1. Kiến nghị:

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, các dạng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt và đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy. Bố trí, sắp xếp các vật dụng đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, khoảng cách chống cháy lan và không làm cản trở lối và đường thoát nạn.

- Trang bị phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy, dụng cụ phá dỡ thô sơ theo quy định tại TCVN 3890-2023. Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho Đội PCCC cơ sở đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 và Thông tư 55/2024/TT-BCA ngày 31/10/2024 của Bộ Công an. Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy đã trang bị tại cơ sở, các phương tiện chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy, không sử dụng vào mục đích khác.

- Định kỳ hàng năm tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở theo quy định.

- Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, đo đặc điện trở tiếp địa hệ thống thu lôi chống sét tại các dãy nhà theo quy định.

- Thực hiện việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ sở theo quy định tại Phụ lục VII Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ.

2. Hướng dẫn về PCCC và CNCH

- Người đứng đầu cơ sở thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình được quy định tại khoản 3, Điều 8 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024; thực hiện và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 trong suốt quá trình hoạt động của cơ sở.





- Tự tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ đối với cơ sở theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 13 Nghị định số 115/2025/NĐ-CP, kết thúc kiểm tra lập biên bản theo Mẫu số PC02 Nghị định số 115/2025/NĐ-CP.

- Gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy của cơ sở theo Mẫu số PC04 Nghị định số 115/2025/NĐ-CP đến cơ quan Công an, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực tiếp quản lý hoặc cập nhật thông tin, dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy trước ngày 15 tháng 6 và trước ngày 15 tháng 12 hằng năm.

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên làm việc tại cơ sở.

- Người đứng đầu cơ sở, thành viên Ban phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở hoặc người được phân công thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH; người được phân công thực hiện kiểm tra về PCCC tại cơ sở phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH. Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho từng đối tượng quy định tại Điều 29 Nghị định số 115/2025/NĐ-CP.

Biên bản được lập xong hồi 09 giờ 45 phút, ngày 15 tháng 8 năm 2025, gồm 05 trang, được lập thành 02 bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã đọc lại cho mọi người nghe công nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./

ĐẠI DIỆN
CƠ SỞ

ĐẠI DIỆN
CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

ĐẠI DIỆN
ĐOÀN KIỂM TRA



HIỆU TRƯỞNG
Đang Văn Tuấn

Đại úy Nguyễn Văn Sơn